


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер


ПАО «НЕФАЗ»

 Ф.К. Гимадрисламов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ПАО «НЕФАЗ»

 В. А. Курганов

## Техническое задание

### Очистка сетей канализации

#### 1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: сети хозяйственно-бытовой канализации и КНС на территории ПАО «НЕФАЗ»

#### 1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ: с начала заключения договора

1.2.2 Окончание выполнения работ : до 01.11.2021

#### 1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления иных документов, подтверждающих факт оказания услуги.

#### 1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

1.4.1 Работы следует выполнять в соответствии с СП 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», Федеральным законом от 01.01.01 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ РФ от 29.07.2018 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления»

1.4.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.4.1.2 Правил пожарной безопасности.

1.4.1.3 Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

#### 1.5 Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.):

1.5.1 При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

1.5.4 Режим работы персонала исполнителя 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.5.5 Для выполнения работ Исполнитель в срок не менее чем за 5 дней должен представить списки персонала, которые будут задействованы при проведении работ.

1.5.6 В списках должно быть указано: ФИО, паспортные данные работников, должность, совмещаемые обязанности, сведения о выполнении специальных работ.

## 1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.3 При выполнении работ на территории ПАО «НЕФАЗ» Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.6.4 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

## 1.7 Иные требования:

1.7.1 Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат на транспорт и других обязательных платежей.

## 2 Требования к выполнению работ:

2.1 Исполнитель производит работы собственными силами. Исполнитель производит все работы по очистке, перечисленные в таблице 1,2, собственными силами.

Исполнитель должен иметь две пневматические резиновые заглушки диаметром Ф400 и Ф500 для перекрытия потока воды при очистке приемной камеры КНС.

2.2 При выполнении Исполнителем работ по очистке и промывке сетей канализации и КНС, отходы I-IV класса опасности образующиеся при проведении таких работ, являются собственностью Исполнителя, и утилизируются, обезвреживаются и подлежат захоронению Исполнителем самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц для сбора данных отходов за счет Исполнителя в соответствии с установленными нормативными и правовыми актами порядком.

При этом ответственность в случае выявления несанкционированного сброса отходов на площадки, не предназначенные для утилизации (размещения) отходов несет сам Исполнитель.

2.3 В случае выбора вашей организации ПАО «НЕФАЗ» для выполнения работ по очистке канализации, исполнитель до заключения договора с ПАО «НЕФАЗ», должен предоставить договор субподряда на оказание услуги на обезвреживание /утилизацию/ размещение с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов: -«Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации» (код ФККО 7.22 800 01 39 4)»

2.3.1 Таблица1- Перечень выполняемых работ

1) На очистку сетей хозяйственно-бытовой канализации ПАО «НЕФАЗ»

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	<b>Очистка трубопроводов и колодцев хоз-бытовой канализации от КК 56 до КК52</b>		
1	Очистка трубопроводов Ф400 машиной высокого давления на базе а/м КАМАЗ	П.м. М <sup>3</sup>	133 17,29
2	Очистка колодцев Ф 1000 механизированным способом и вручную	Шт. М <sup>3</sup>	5 2
	<b>Очистка трубопроводов и колодцев хоз-бытовой канализации от КК 120 до КК142</b>		
1	Очистка трубопроводов Ф500 машиной высокого давления на базе а/м КАМАЗ	П.м. М <sup>3</sup>	170 34
2	Очистка колодцев Ф 1000 механизированным способом и вручную	Шт М <sup>3</sup>	7 2,8

	<b>Очистка трубопроводов и колодцев хоз-бытовой канализации от КК 223 до КК182</b>		
1	Очистка трубопроводов Ф400 машиной высокого давления на базе а/м КАМАЗ	П.м. М <sup>3</sup>	323 41,99
2	Очистка колодцев Ф 1000 механизированным способом и вручную	Шт. М <sup>3</sup>	11 4,4
	<b>Очистка трубопроводов и колодцев хоз-бытовой канализации от КК 22 до КК261</b>		
1	Очистка трубопроводов Ф150 машиной высокого давления на базе а/м КАМАЗ	П.м. М <sup>3</sup>	70 1,24
2	Очистка колодцев Ф 1000 механизированным способом и вручную	Шт. М <sup>3</sup>	5 2
3	Очистка жируловителя механизированным способом и вручную	Шт. М <sup>3</sup>	2 13,6
	<b>Транспортирование и утилизация отходов извлеченных из всех трубопроводов, колодцев, жируловителей (заиление трубопроводов 30%, заиление жируловителя 20%)</b>	Км М <sup>3</sup>	20 42,1

2) На очистку приемной камеры канализационной насосной станции

ПАО «НЕФАЗ»

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Устройство пневматической резиновой заглушки на трубопровод Ф400	Шт.	1
2	Устройство пневматической резиновой заглушки на трубопровод Ф500	Шт.	1
2	Очистка приемного резервуара канализационной насосной станции (выполнен по типовому проекту 902-1-22. Высота от проема для обслуживания в стене до дна приемной камеры 22 метра, диаметр камеры 12м)	М <sup>3</sup>	60
3	Транспортирование и утилизация отходов извлеченных из приемной камеры (полигон на расстоянии 20 км)	Км М <sup>3</sup>	20 6

- 1) Отходы при очистке сетей хозяйственно-бытовой канализации и КНС по степени негативного воздействия на окружающую среду соответствуют IV классу опасности.

### 2.3 Требования к последовательности выполнения работ:

2.3.1 Работы выполняются в соответствии со сроками, указанными в п.1.2.

### 2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

### 2.5 Перечень необходимых разрешений и документов:

2.5.1 Исполнитель должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации Общероссийская негосударственная некоммерческая организация-общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Нострой).

2.5.2 Исполнитель должен иметь *Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности* (выданную управлением Росприроднадзора).

2.5.2.1 Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: транспортирование отходов IV класса опасности

2.5.3 ОКВЭД организации может быть:

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

45.33 Производство-санитарно-технических работ

**2.6 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:**

2.6.1 Итоговая документация оформляется в виде акта приема-сдачи работ ( акта выполненных работ).

**2.7 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:**

2.7.1 Исполнитель все работы по очистке должен выполнять самостоятельно.

**2.8 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):**

2.8.1 Не требуется

**2.10 Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации:**

2.10.1 Не требуется

**2.11 Иные требования (опыт работы, минимальный уставной капитал, наличие производственной базы, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов, отзывов и др.):**

2.11.1 Подрядчик существует не менее года.

2.11.2 Подрядчик не внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

2.11.3 Подрядчик не является резидентом оффшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

### **3 График выполнения работ:**

3.1 Работы выполняются в соответствии со сроками, указанными в п.1.2.

**4. Дополнительные требования к Подрядчику (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):**

4.1 Подрядчик и все аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

4.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности ( включая подарки, развлечения и субсидии) каким – либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

4.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

4.2 Подрядчик не является Лицом, связанным с государством, и не имеет

Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами.

Работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Подрядчик обязуется

незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником подрядчика либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Подрядчика.

4.3 Подрядчик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной Деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

4.4 Подрядчик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Подрядчик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

4.5 Подрядчик обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Подрядчик обязуется в течение не менее **пяти** лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

4.6 Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ОАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ОАО «НЕФАЗ». Подрядчик удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ОАО «НЕФАЗ».

4.7 Подрядчик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

**5. Контактные лица:** Инженер-технолог I кат. БГЭ Фаррахова Т.М. тел. 39-68

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров