

Согласовано:
Главный инженер
ПАО «НЕФАЗ»
Р.Н. Мустафин

Утверждаю:
Генеральный директор
ПАО «НЕФАЗ»
В.А.Курганов

Диагностирование, обслуживание, режимная наладка и ремонт
Бр. № 62 от 15.06.2022 горелок WG-30 фирмы «Weishaupt» № 11/024

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Работы выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ: с даты подписания договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: один календарный год.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 45 календарных дней после подписания Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и на основании выставленных подрядчиком оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

1.4.1 Работы выполнять в соответствии с действующей НТД, ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ПБ, строительным нормам и правилам РФ.

1.4.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1.4.1.2 Правил пожарной безопасности.

1.4.1.3 Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

1.4.1.4 Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

1.5 Требования к организации работ (ремонтных и др.):

1.5.1 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

1.5.2 Режим работы персонала Подрядчика при проведении технического обслуживания на территории ПАО «НЕФАЗ» 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

1.5.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ.

1.5.4 В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, сведения о выполнении специальных работ.

1.5.5 Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие квалификацию персонала, документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ (Аттестация в области промышленной безопасности А.1 «Общие требования промышленной безопасности»; Б.7«Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»; удостоверение по электробезопасности не ниже III группы).

1.5.6 Подрядчик должен быть официальным представителем фирмы «Weishaupt» и выполнять все работы своими силами.

1.5.7 Подрядчик при выполнении осмотра формирует дефектную ведомость, в которой отражаются все узлы и запасные части, которым необходима замена. Приобретение запасных частей производится силами ПАО «НЕФАЗ» через отдел закупок.

1.5.8 Подрядчик должен обеспечить персонал, задействованный в проведении данных работ СИЗ и спец. одеждой.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1 При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.6.2 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Требования к выполнению работ:

2.1 Требования к видам, объемами последовательности выполняемых работ

2.1.1 Исполнитель оказывает услуги по ремонту и диагностики оборудования Заказчика, указанному в п.4, на основании отдельных заявок Заказчика, согласуемых в следующем порядке:

а) Заказчик направляет Исполнителю Заявку с описанием возникшей неисправности или неполадки в работе Оборудования с приложением фотографий и описанием обстоятельств неисправности по почте, курьерской доставкой или в отсканированном виде посредством электронной почты и/или факсом;

б) После получения Заявки Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику подтверждение получения Заявки в виде проставления отметки о получении на Заявке или в произвольной форме по почте, курьерской доставкой или в отсканированном виде посредством электронной почты и/или факсом;

в) В случае необходимости (либо отсутствия возможности удаленно диагностировать неисправность), Исполнитель направляет по адресу, указанному в п. 1.1.1, Специалистов (не более 3 (трех) одновременно) для осуществления первичной диагностики возникшей неисправности Оборудования.

г) Исполнитель по итогам первичной диагностики неисправности Оборудования согласует с Заказчиком предположительные сроки оказания услуг по ремонту Оборудования.

д) В согласованные с Заказчиком сроки Исполнитель в случае необходимости направляет к Заказчику Специалистов для осуществления ремонта Оборудования.

е) По Заявке Заказчика в случае необходимости Исполнитель при технической возможности предоставляет услуги сервисного ремонта удаленно, посредством телесервиса.

2.1.2 Исполнитель проводит режимно-наладочные испытания газоиспользующего оборудования с составлением технического отчета, режимных карт, карт настройки автоматики в объеме, указанному в договоре.

2.2 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.2.1 Итоговая документация оформляется в виде акта оказанных услуг с указанием фактически оказанных услуг и затраченного Исполнителем времени.

2.3. Иные требования (опыт работы, минимальный уставной капитал, наличие производственной базы, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов, отзывов и др.):

2.3.2 Подрядчик не внесен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС.

2.3.3 Подрядчик не является резидентом офшорной юрисдикции, государства, на которое распространяются экономические санкции.

3. Дополнительные требования к Подрядчику (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):

3.1 Подрядчик и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

3.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

3.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3.2 Подрядчик не является Лицом, связанным с государством, и не имеет Публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Подрядчика либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Подрядчика.

3.3 Подрядчик создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

3.4 Подрядчик и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Подрядчик или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

3.5 Подрядчик обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Подрядчик обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.

3.6 Подрядчик подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Подрядчик удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».

3.7 Подрядчик обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

4. Перечень технологического оборудования, подлежащего обслуживанию.

№ п/п	№ горелки	зав.№	год выпуска	цех	Модель	Производитель
1	1	5482953	2005	7	WG30 N/1-C	Weishaupt
2	2	5482952	2005		WG30 N/1-C	Weishaupt
3	5	5482955	2005		WG30 N/1-C	Weishaupt
4	6	5482956	2005		WG30 N/1-C	Weishaupt
5	2	5483370	2005		WG30 N/1-C	Weishaupt
6	1	5483367	2005		WG30 N/1-C	Weishaupt
7	5.4	5134213	2002	26	WG30 N/1-C	Weishaupt
8	2.6	5107832	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt
9	3.3	5147962	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt
10	3.2	5147959	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt
11	3.1	5147963	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt
12	1.2	5134210	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt
13	1.4	5134211	2002		WG30 N/1-C	Weishaupt

5. Контактные лица:

Главный механик А.И.Камильянов тел.: (34783)6-21-69

Ведущий инженер ОГМ А.Т. Самигуллин тел.: (34783)6-20-27

Электронная почта: samigullin.ogm@nefaz.ru

Главный механик

А.И.Камильянов

№ ш/п	№ горелки	зав.№	год выпуска	Модель	Стоимость, руб.		
					Диагностирование	Техническое обслуживание	Ремонт
1	1	5482953	2005	WG30 N/1-C			
2	2	5482952	2005	WG30 N/1-C			
3	5	5482955	2005	WG30 N/1-C			
4	6	5482956	2005	WG30 N/1-C			
5	2	5483370	2005	WG30 N/1-C			
6	1	5483367	2005	WG30 N/1-C			
7	5.4	5134213	2002	WG30 N/1-C			
8	2.6	5107832	2002	WG30 N/1-C			
9	3.3	5147962	2002	WG30 N/1-C			
10	3.2	5147959	2002	WG30 N/1-C			
11	3.1	5147963	2002	WG30 N/1-C			
12	1.2	5134210	2002	WG30 N/1-C			
13	1.4	5134211	2002	WG30 N/1-C			

По результатам проведения диагностики по
согласованному