

ООО «Техническая диагностика»

Предприятие:	Эксперт:
ООО «Техническая диагностика»	Банникова Юлия Олеговна
	План компенсирующих мероприятий

Заказчик:	ПАО «НЕФАЗ»		
Индекс, город:	452680, г. Нефтекамск		
Улица:	Янаульская, д. 3		
Объект:	Водогрейный котел ПТВМ-30М, зав. № 2112, рег. № 60381, ст. № 1		
Дата экспертизы:	с 05.05.2016 г. по 20.09.2016 г.		
№	Мероприятие	Согласованный срок	Подтверждение выполнения*
1	Выполнить замену 100 % труб поверхностей нагрева боковых экранов.	до 01.10.2017 г.	


*Делается экспертом
01.10.2016 г.

Эксперт:


Ю.О. Банникова

Заказчик:

(должность)

В.О. Банникова
(Ф.И.О.)

Представитель заказчика подтверждает своей подписью, что согласованные мероприятия будут выполнены, а экспертной организации направлено письменное сообщение о произведенных изменениях.



ООО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-К-16
экспертизы промышленной безопасности
на

*водогрейный котел ПТВМ-30М зав. № 2112, рег. № 60381, ст. № 1,
расположенный на опасном производственном объекте
ОПО - «Сеть газопотребления ПАО «НЕФАЗ», рег. № А41-00224-0002,*

Регистрационный номер

41-ТУ-

-2016

Руководитель
экспертной организации



Г.В. Кулясов

10 2016 г.

г. Уфа, 2016 г.